
"STUDENTSKI DOM" DUBROVNIK
PROJEKT ZA IZVOĐENJE
MIKROLOKACIJE PRIKLJUČAKA - 12. 12.2019
M 1:50
GRAFIČKI PRILOG UZ TEKSTUALNI DIO
KAZALO OZNAKA MIKROLOKACIJA PRIKLJUČAKA
P.HACCP - PRIKLJUČAK HACCP SISTEMA
T.V. - PRIKLJUČAK TOPLE VODE
O.V. - PRIKLJUČAK HLADNE VODE
E.P. - PRIKLJUČAK ELEKTRIČNE ENERGIJE
E.U. - PRIKLJUČAK ELEKTRIČNE ENERGIJE
Podni kanal s rešetkom, potrebni nivelacijski
P.P. - PRIKLJUČAK PARE
P.PARE - PRIKLJUČAK PARE
P.HACCP - PRIKLJUČAK HACCP sistema vrelina
O.V.(podni) Ø50 +5 cm (PODNI SIFON)
O.V.(podni) Ø50 +5 cm
T.V.,H.V.(iz poda) 1/2": +10 cm SA VENTILOM
O.V.(podni) Ø50 +5 cm
O.V.(podni) Ø50 +5 cm (PODNI SIFON)
H.V.(iz poda) 3/4": +10cm SA VENTILOM (minimalno 30l/min.)
T.V.: (max 60°C) 3/4": +10cm SA VENTILOM (minimalno 30l/min.)
E.P.: 42 kW; 400/230V; +170 cm: (PRIKLJUČNA KUTIJA SA SPOJNICAMA - PREKO SKLOPKE NA ZIDU)
P. HACCP: +170cm: ETERNET UTIČNICA
O.V.: Ø75; +5 cm
P. HACCP: +110cm: ETERNET UTIČNICA
E.P.: 6 kW; 400/230V; +160cm: KABEL 1.5m (PREKO GREBENSTE SKLOPKE NA ZIDU)
O.V.(podni) Ø50 +5 cm (PODNI SIFON)
O.V.: Ø50; +60 cm (CIJEVNI SIFON)
VODOZAŠTITNA SKLOPKA STROJA ZA PRANJE: +160 cm
ISPUH ZRAKA Ø230mm: 2300m3/h; +220cm
KANAL POKRIVEN REŠETKOM
DIM.reš.=4800x300x20mm; NA DNU KANALA SIFON Ø100
T.V.,H.V.: 1/2": +80 cm
E.U.: 0.4kW; 230V; +220cm
P. HACCP: +220cm: ETER. UTIČNICA
E.U.: 0.9kW; 230V; +220cm
P. HACCP: +220cm: ETER. UTIČNICA
E.P.: 20kW; 400/230V; +110cm (PRIKLJ. KUTIJA SA SPOJNICAMA)
E.P.: 4kW; 230V; +110cm (PRIKLJUČNA KUTIJA SA SPOJNICAMA)
H.V.: 1/2": + 40cm
O.V.: Ø50; +10 cm (CIJEVNI SIFON)
2x E.P.: 0.2kW; 230V; +240cm: KABEL 2m SKLOPKA NA ZIDU; (RASVJETA NAPE)
O.V.: Ø50; +10 cm (CIJEVNI SIFON)
E.P.: 20kW; 400/230V; +110cm (PRIKLJ. KUTIJA SA SPOJNICAMA)
2xP. HACCP: +120cm: ETERNET UTIČNICA
E.U.: 1.2kW; 230V; +110cm
E.P.: 5kW; 400/230V; KABEL 2m
E.U.: 1kW; 230V; +120 cm
E.U.: 1kW; 400/230V; +120 cm
H.V.: 3/4": + 40cm
O.V.: Ø50; +10 cm (CIJEVNI SIFON)
E.U.: 0.3kW; 230V; +60cm
E.U.: 1kW; 230V; +120 cm
E.U.: 1kW; 400/230V; +120 cm
E.U.: 1kW; 230V; +120 cm
E.U.: 1kW; 400/230V; +120 cm
REŠETKA 300x300mm; PODNI SIFON Ø100
E.P.: 0.4kW; 230V; +60cm (PRIKLJUČNA KUTIJA SA SPOJNICAMA)
P. HACCP: +60cm: ETERNET UTIČNICA
E.U.: 1kW; 230V; +120 cm
E.U.: 1kW; 400/230V; +120 cm
E.U.: 0.9kW; 400/230V; +120cm
T.V.,H.V.: 1/2": +50 cm
O.V.: Ø50; +40 cm
E.U.: 0.9kW; 230V; +120cm
E.U.: 0.9kW; 400/230V; +120cm
T.V.,H.V.: 1/2": +50 cm
O.V.: Ø50; +50 cm
O.V.: Ø50; +30 cm
T.V.,H.V.: 1/2": +40 cm
O.V.: Ø50; +30 cm
KANAL POKRIVEN REŠETKOM
DIM.reš.=1400x300x20mm; NA DNU KANALA SIFON Ø100
E.U.: 2 kW; 400/230V; +120cm
P. HACCP: SA STROPA; KABEL 2.5m: ETHERNET UTIČNICA
E.P.: 0.4kW; 230V; SA STROPA; KABEL 2.5m (RASVJETA KOMORA)
3x O.V.: Ø 32: +150 cm (ODVOD KONDENZATA)
3x E.U.: 0.4kW; 230V; +220cm
3x P. HACCP: +220cm: ETHERNET UTIČNICA
REŠETKA 300x300mm: PODNI SIFON Ø100
O.V.: Ø 32: +150 cm (ODVOD KONDENZATA)
E.P.: 0.4kW; 230V; SA STROPA; KABEL 2.5m (RASVJETA KOMORA)
P. HACCP: SA STROPA; KABEL 2.5m: ETHERNET UTIČNICA
E.P.: 0.4kW; 230V; SA STROPA; KABEL 2.5m (RASVJETA KOMORA)
P. HACCP: SA STROPA; KABEL 2.5m: ETHERNET UTIČNICA
E.P.: 0.4kW; 230V; SA STROPA; KABEL 2.5m (RASVJETA KOMORA)
P. HACCP: SA STROPA; KABEL 2.5m: ETHERNET UTIČNICA
O.V.: Ø 32: +150 cm (ODVOD KONDENZATA)
E.P.: 0.4kW; 230V; SA STROPA; KABEL 2.5m
P. HACCP: SA STROPA; KABEL 2.5m: ETHERNET UTIČNICA
2x E.U.: 0.5 kW; 230V; +40cm
TELEFONSKI PRIKLJUČAK; +40cm
KOMPJUTERSKI PRIKLJUČAK; +40cm
E.U.: 1kW; 230V; +120 cm
E.U.: 1kW; 400/230V; +120 cm
E.U.: 0.9kW; 400/230V; +120cm
T.V.,H.V.: 1/2": +40 cm
O.V.: Ø50; +10 cm (CIJEVNI SIFON)
E.U.: 0.3kW; 230V; +60cm
E.U.: 1kW; 230V; +120 cm
E.U.: 1kW; 400/230V; +120 cm
E.U.: 1kW; 230V; +120 cm
E.U.: 1kW; 400/230V; +120 cm
REŠETKA 300x300mm; PODNI SIFON Ø100
E.P.: 0.4kW; 230V; +60cm (PRIKLJUČNA KUTIJA SA SPOJNICAMA)
P. HACCP: +60cm: ETERNET UTIČNICA
E.U.: 0.4kW; 230V; +220cm
P. HACCP: +220cm: ETHERNET UTIČNICA
E.U.: 0.4kW; 230V; +220cm
P. HACCP: +220cm: ETHERNET UTIČNICA
T.V.,H.V.: 1/2": +40 cm
O.V.: Ø50; +30 cm
E.P.: 0.2kW; 230V; +240cm; KABEL 2m SKLOPKA NA ZIDU; (RASVJETA NAPE)
E.P.: 29kW; 400/230V; +60cm: (PRIKLJUČNA KUTIJA SA SPOJNICAMA - PREKO SKLOPKE NA ZIDU)
P. HACCP: +60cm: ETHERNET UTIČNICA
O.V.(podni): Ø70; +5 cm (PODNI SIFON)
T.V.: 3/4":(max. 60°C); +40cm
O.V.: Ø50; +20 cm (CIJEVNI SIFON)
T.V.,H.V.: 1/2": +40 cm
O.V.: Ø50; +30 cm
H.V.: 3/4": + 40cm
O.V.: Ø50; +20 cm (CIJEVNI SIFON)
T.V.: 3/4":(max. 60°C); +40cm
H.V.: 3/4": + 40cm
E.U.: 0.2kW; 230V; +60cm
E.P.: 6,1kW; 400/230V; +60cm: (PRIKLJUČNA KUTIJA SA SPOJNICAMA - PREKO SKLOPKE NA ZIDU)
P. HACCP: +60cm: ETHERNET UTIČNICA
O.V.(podni): Ø50; +5 cm (PODNI SIFON)
2x VODOZAŠTITNA SKLOPKA STROJEVA ZA PRANJE: +160 cm
E.U.: 1kW; 230V; +120 cm
E.U.: 1kW; 400/230V; +120 cm
P. HACCP: +60cm: ETERNET UTIČNICA
E.P.: 0.4kW; 230V; +60cm (PRIKLJUČNA KUTIJA SA SPOJNICAMA)
[PRIKLJUČNA KUTIJA SA SPOJNICAMA]
E.U.: 1kW; 230V; +120 cm
E.U.: 1kW; 400/230V; +120 cm
T.V.,H.V.: 1/2": +40 cm
O.V.: Ø50; +30 cm
E.U.: 0,3kW; 230V; +60 cm
E.U.: 1kW; 230V; +120 cm
E.U.: 1kW; 400/230V; +120 cm
O.V.: Ø50; +15 cm (CIJEVNI SIFON)
2xH.V.: 3/4": + 40cm
H.V.: 1/2": +10 cm SA HORIZONTALNIM VENTILOM
KANAL POKRIVEN REŠETKOM
DIM.reš.=700x500x20mm; NA DNU KANALA SIFON Ø100
P. HACCP: +120cm: ETHERNET UTIČNICA
E.P.: 1,2kW; 400/230V; +120cm (PRIKLJUČNA KUTIJA SA SPOJNICAMA)
O.V.: Ø50; +30 cm (CIJEVNI SIFON)
P.P.: 3/4": +10 SA HORIZONTALNI VENTIL 15,6kW
H.V.: 1/2": +10 cm SA HORIZONTALNIM VENTILOM
KANAL POKRIVEN REŠETKOM
DIM.reš.=700x500x20mm; NA DNU KANALA SIFON Ø100
P. HACCP: +120cm: ETHERNET UTIČNICA
E.P.: 2,2kW; 400/230V; +120cm (PRIKLJUČNA KUTIJA SA SPOJNICAMA)
O.V.(podni): Ø50; +5 cm (CIJEVNI SIFON)
E.P.: 0,2kW; 230V; +240cm: KABEL 2m SKLOPKA NA ZIDU; (RASVJETA NAPE)
P.P.: 3/4": +90 cm; 20kW
P.P.: 3/4" +90 cm; 40kW
P.P.: 3/4": +10 SA HORIZONTALNI VENTIL 15,6kW
T.V.: 1/2": +10 cm SA HORIZONTALNIM VENTILOM
H.V.: 1/2": +10 cm SA HORIZONTALNIM VENTILOM
KANAL POKRIVEN REŠETKOM
DIM.reš.=800x400x20mm; NA DNU KANALA SIFON Ø100
P.P.: 3/4": +10 SA HORIZONTALNI VENTIL 21kW
E.P.: 0,2kW; 230V; +240cm: KABEL 2m SKLOPKA NA ZIDU; (RASVJETA NAPE)
P. HACCP: +220cm: ETHERNET UTIČNICA
E.U.: 0.4kW; 230V; +220cm
T.V.,H.V.: 1/2": +10 cm
O.V.: Ø50; +10 cm
O.V.: Ø50; +6 cm (CIJEVNI SIFON)
E.U.: 5.3kW; 400/230V; +110cm
P. HACCP: +220cm: ETHERNET UTIČNICA
T.V.,H.V.: 1/2": +40 cm
O.V.: Ø50; +30 cm
REŠETKA 300x300mm; PODNI SIFON Ø100
E.U.: 0.4kW; 230V; +220cm
P. HACCP: +220cm: ETHERNET UTIČNICA
E.U.: 1kW; 230V; +120 cm
E.U.: 1kW; 400/230V; +120 cm
4x (3x E.U. 0.5 kW; 230V; +40cm)
4x TELEFONSKI PRIKLJUČAK; +40cm
4x KOMPJUTERSKI PRIKLJUČAK; +40cm
P. HACCP: +40cm: ETHERNET UTIČNICA
IZLAZ I ULAZ INFO. KABLA
O.V.: Ø 32; +150 cm (ODVOD KONDENZATA)
E.P.: 2 kW; 230V; +250cm: KABEL 2,5m (KOMPRESORI I RASVJETA KOMORA)
P. HACCP: +250cm: ETHERNET UTIČNICA
E.U.: 0.4kW; 230V; +220cm
P. HACCP: +220cm: ETHERNET UTIČNICA
E.U.: 0.4kW; 230V; +220cm
P. HACCP: +220cm: ETHERNET UTIČNICA
P. HACCP: +220cm; ETHERNET UTIČNICA
E.U.: 0.4kW; 230V; +220cm
P. HACCP: +220cm; ETHERNET UTIČNICA
E.U.: 0.4kW; 230V; +220cm
T.V.,H.V.: 1/2": +40 cm
O.V.: Ø50; +30 cm
E.P.: 0,2kW; 230V; +240cm; KABEL 2m SKLOPKA NA ZIDU; (RASVJETA NAPE)
E.P.: 29kW; 400/230V; +60cm: (PRIKLJUČNA KUTIJA SA SPOJNICAMA - PREKO SKLOPKE NA ZIDU)
P. HACCP: +60cm: ETHERNET UTIČNICA
O.V.(podni): Ø70; +5 cm (PODNI SIFON)
T.V.: 3/4":(max. 60°C); +40cm
O.V.: Ø50; +20 cm (CIJEVNI SIFON)
T.V.,H.V.: 1/2": +40 cm
O.V.: Ø50; +30 cm
H.V.: 3/4": + 40cm
O.V.: Ø50; +20 cm (CIJEVNI SIFON)
T.V.: 3/4":(max. 60°C); +40cm
H.V.: 3/4": + 40cm
E.U.: 0.2kW; 230V; +60cm
E.P.: 6,1kW; 400/230V; +60cm: (PRIKLJUČNA KUTIJA SA SPOJNICAMA - PREKO SKLOPKE NA ZIDU)
P. HACCP: +60cm: ETHERNET UTIČNICA
O.V.(podni): Ø50; +5 cm (PODNI SIFON)
2x VODOZAŠTITNA SKLOPKA STROJEVA ZA PRANJE: +160 cm
E.P.: 4kW; 400/230V; KABEL 1,5m (PREKO GREBENSTE SKLOPKE NA ZIDU)
T.V.,H.V.: 1/2": +80 cm
O.V.: Ø50; +10 cm
E.P.: 2,5kW; 230V; KABEL 2m
E.P.: 5kW; 230V; KABEL 2m
E.P.: 0,5kW; 230V; KABEL 2m
E.P.: 0,5kW; 230V; KABEL 2m
E.P.: 0,